

Dotyczy :

**Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury,  
Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie  
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie**

**W dniu 08.05.2014 do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:**

1. Czy zadanie obejmujące: dostosowanie obiegu ciepła technologicznego do pracy na wodnym roztworze glikolu, uwzględnia wymianę skorodowanego orurowania ciepła technologicznego ?
2. Czy zadanie obejmujące: zakres zarządzania energią ciepłą, uwzględnia wymianę istniejących rozdzielaczy cieplnych na rozdzielacze dostosowane pod planowany system podmieszania układów? (istniejący układ uniemożliwia montaż wykazanych elementów systemu zarządzania energią ze względu na brak miejsca na rozdzielaczach)

**Odpowiedź Zamawiającego na oba pytania - tak**